

ZERTIFIKAT

Der Firma

RvE Rincklake van Endert
Die Fenster & Türen Manufaktur GmbH & Co. KG
Im Südfeld 42
48308 Senden-Bösensell

wird für das Produkt

Einbruchhemmendes Fensterelement

vom Typ

RvE-RC3-IV91-Holz-Alu
Ausführungsvarianten:
1. Classic, 2. Design

die Konformität mit

DIN EN 1627:2011-09

Zertifizierungsprogramm ZE1 einbruchhemmende Bauelemente

bestätigt und das Nutzungsrecht für das Zeichen



in Verbindung mit der unten genannten Zertifizierungsnummer erteilt

Zertifikatsnummer: ZE 1-F050

Dieses Zertifikat ist gültig bis **12.07.2023**

Weitere Angaben siehe Anhang

13.07.2018

Datum



Marion Schwaiger
Leiterin der Zertifizierungsstelle

Technische Angaben

Widerstandsklasse: RC3

Elementart: 1- und 2-flügelige Dreh-, Dreh/Kipp- oder Kippfenster, Fenstertüren, Sonderformen (Schrägfenster)

Beschreibung: aus Eiche Massivholz mit Aluminium- bzw. Edelstahlverstärkungen und Aluminium-Vorsatzschale, wahlweise mit festem Flügel, Oberlicht und/oder festem Seitenteil, Ausfachungen wahlweise mit Paneel oder Glas

Abmessungen:	Flügelalzmaß (B x H)	min.	max.
	Dreh-Kipp-Flügel	551 x 661 mm	1450 x 2450 mm
	Kipp-Flügel	890 x 350 mm	1500 x 2450 mm
	Dreh-Flügel	450 x 661 mm	1500 x 3000 mm mit
	Festfeld /mit Seitenteil und Oberlicht		3500 x 3500 mm

Überwachungsstelle

PfB GmbH & Co.
Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
83071 Stephanskirchen

Prüfbericht / Kurzbericht

Nr. 13/06-A203-K2 vom 13.03.2018, PfB Rosenheim

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 13/06-A203-G2 vom 09.01.2014, PfB Rosenheim

Überwachungs- u. Zertifizierungsvertrag

Nr. 13/06-Ü122 vom 19.07.2013